



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社 タツノ・メカトロニクス		
製造者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社 タツノ・メカトロニクス		
品名	ガソリン計量機用制御器		
型式の名称	EC-1023-B		
防爆構造の種類	本体	耐圧防爆構造	
	端子箱	安全増防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	2G4		
定 格	入力電源	DC 24V	4A
	出力電源	DC 24V	0.6A
	入出力信号	DC 5V	100mA
使用条件			
型式検定合格番号	第 49284号		
有効期間	平成 7年 1月25日から平成10年 1月24日まで		
	平成 10年 1月25日から平成13年 1月24日まで		
	平成 13年 1月25日から平成16年 1月24日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 7年 1月25日

労働大臣指定 型式検定代行機関 社団法人 産業安全技術協会





防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社タツノ・メカトロニクス			
製造者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社タツノ・メカトロニクス			
品名	ガソリン計量機用流量発信器			
型式の名称	EK-1025-A			
防爆構造の種類	耐圧防爆構造			
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IIA T6			
定 格	入力電源 DC5V±10% 30mA オープンコレクタ出力 DC30V 30mA DC35V 10mA			
使用条件				
型式検定合格番号	第 C14327 号			
有効期間	平成12年02月11日	から	平成15年02月10日	まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日	まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日	まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日	まで



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成12年02月11日

労働大臣指定 型式検定代行機関 社団法人 産業安全技術協会 会長





防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	神奈川県横浜市旭区矢野町1990 株式会社サガミ電子工業		
製造者	神奈川県横浜市旭区矢野町1990 株式会社サガミ電子工業		
品名 型式の名称	操作開閉器 YPB101F		
防爆構造の種類	別注防爆構造		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び着火度	IBT6		
定 額	AC250V 0.1A DC30V 0.1A		
使用条件			
型式検定合格番号	第 C14334 号		
有効期間	平成12年02月16日	から	平成15年02月15日 まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日 まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日 まで
	平成 年 月 日	から	平成 年 月 日 まで



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。




平成12年02月16日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	福島県福島市松川町字天王原9番地 北芝電機株式会社		
製造者	福島県福島市松川町字天王原9番地 北芝電機株式会社		
品名	ガソリン計量機用単相コンデンサ始動コンデンサ誘導電動機		
型式の名称	SIKD-FBKX (枠番号 90)		
防爆構造の種類	電動機 安全増防爆構造 遠心力開閉器及びコンデンサ収納室 耐圧防爆構造		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IG3		
定 格	<p>750W 4P 50Hz 230V 5.8A</p> <p>連続定格 E種絶縁</p> <p>許容拘束時間 10秒 拘束電流 36A</p> <p>運転用SHコンデンサ定格 AC 220V 40μF</p> <p style="text-align: right;">(同一型式は別表のとおり)</p>		
使用条件			
型式検定合格番号	第 46678号		
有効期間	平成 4年12月10日から平成 7年12月 9日まで		
	平成 7年12月10日から平成 10年12月 9日まで		
	平成 10年12月10日から平成 13年12月 9日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		






機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 4年12月10日

労働大臣指定 型式検定代行機関 株式会社 産業安全技術協会



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社タツノ・メカトロニクス		
製造者	東京都港区芝浦2丁目12番13号 株式会社タツノ・メカトロニクス		
品名	ガソリン計量機用電磁弁用電磁石		
型式の名称	モーター 228-A ZQX (同一型式は別表のとおり)		
防爆構造の種類	安全増防爆構造		
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	G3		
定 格	DC 24V 0.22A 連続定格 B種絶縁 (同一型式は別表のとおり)		
使用条件			
型式検定合格番号	第 47380号		
有効期間	平成 5年 7月 1日から平成 8年 6月30日まで		
	平成 8年 7月 1日から平成 11年 6月 30日まで		
	平成 11年 7月 1日から平成 14年 6月 30日まで		
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで		



機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 5年 7月 1日

型式の名称変更
平成 7年 5月 23日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会

